

令和8年7月1日

公募型プロポーザル質問（技術提案書等）回答書

業務名：比布町複合庁舎建設事業

番号	質問事項	質問内容	回答事項
1	建設予定地の周辺環境（井戸の深さ）について	要求書 第7章 施工業務に関する要求水準 2. 業務の内容ただし書きに「近隣住民の地下水利用のための対策費」と記載されていますが、建設予定地周辺で井戸水を利用している場合、利用している井戸のおよその深度をご教示ください。	井戸については各戸でそれぞれ設置しているため、町として深度は把握しておりません。 なお、当該対策の検討にあたり必要となる場合は、実施設計段階で調査を実施し、情報提供いたします。
2	解体完了時の状況について	解体完了時の建設予定地の仕上がりは、土という認識でよいかご教示ください。また、駐車場エリアのアスファルトなどをすべて撤去するという認識でよいか、併せてご教示ください。	お見込みのとおりです。 建設予定部分の舗装（アスファルトを含む）は、全て撤去する計画です。